

---

**ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE**

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

ZiKiT/Z/0016/14/UN/4821

Kraków, dnia 24 stycznia 2014 r.

**Dotyczy: Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu ul. S. Faustyny**

**PPB ARBUDEX sp.z.o.o**  
**ul. Berka Joselewicza 21b**  
**31-031 Kraków**

**AUDYT ROWEROWY**

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu pn.

**„Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu ul. S. Faustyny”**

Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych w mieście Krakowie, powołany „Zarządzeniem Nr 1577/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 r.” opiniuje **pozytywnie** przedstawione rozwiązanie z następującymi uwagami:

1. Należy zwiększyć głębokość projektowanej windy do min. 2m.
2. Po stronie zaprojektowanych nakładek dla sprowadzenia wózków dziecięcych zastosować dodatkową barierę. Po przeciwnej stronie należy zaprojektować tzn. „rynny” do sprowadzania rowerów.

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego  
ds. audytów rowerowych w Mieście Krakowie

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a